

O B E C P L E V N Í K – D R I E N O V É
Obecný úrad v Plevníku-Drienovom č. 255, 018 26 Plevník-Drienové

Číslo: 441/2022-003 TS1-20

v Plevníku-Drienovom, dňa 30. 09. 2022

Verejná vyhláška

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: **Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151**, v zastúpení spoločnosťou **Enerline s. r. o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 068 201**; podal dňa 09. 06. 2022 žiadosť na vydanie stavebného povolenia **líniovej stavby „12824 - Plevník-Drienové – Za kanálom – Zahustenie TS“** na pozemkoch parc. č. **KN-C 46, KN-E 67/2, KN-E 67/3, KN-E 69/1, KN-C 619, KN-C 618, KN-C 620, KN-C 621/1, KN-C 622, KN-E 67/5, KN-E 99 a KN-E 100** v katastrálnom území **Podvažie** a na pozemkoch parc. č. **KN-C 1711/1, 1711/24, KN-E 150/2, KN-E 66 a KN-C 1711/18** v katastrálnom území **Plevník-Drienové**, v obci **Plevník-Drienové**. Stavba bude pozostávať z objektov: SO 01 VN prípojka, SO 02 NN káblový rozvod a PS 01 Trafostanica. Uvedeným dňom podania bolo začaté stavebné konanie.

Na uvedenú stavbu bolo dňa 25. 02. 2022 Obcou Plevník-Drienové vydané územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby pod č. 856/2020-007 TS1-20.

Obec Plevník-Drienové, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 v spojení s § 117 ods. 1 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka podľa ustanovení § 62 a 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Líniová stavba **„12824 - Plevník-Drienové – Za kanálom – Zahustenie TS“** na pozemkoch parc. č. **KN-C 46, KN-E 67/2, KN-E 67/3, KN-E 69/1, KN-C 619, KN-C 618, KN-C 620, KN-C 621/1, KN-C 622, KN-E 67/5, KN-E 99 a KN-E 100** v katastrálnom území **Podvažie** a na pozemkoch parc. č. **KN-C 1711/1, 1711/24, KN-E 150/2, KN-E 66 a KN-C 1711/18** v katastrálnom území **Plevník-Drienové**, v obci **Plevník-Drienové**. sa podľa § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

p o v o ľ u j e .

I. Popis stavby : podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Tibor Bučko, Enerline s. r. o. Bratislava, v apríli 2021.

Projektová dokumentácia rieši zabezpečenie pripojenia na distribučnú sieť v k. ú. Plevník-Drienové pre novú výstavbu. Zrealizuje sa nová trafostanica, do ktorej sa zaústia navrhované káblové vedenia pre napojenia TS a PRIS. Trafostanica bude napájaná VN prípojkou, ktorá je z časti vzdušná a z časti zemná. VN prípojka začína odbočením z existujúceho priehradového stožiaru na pozemku parc. č. KN-E 67/2 v k. ú. Podvažie, ďalej pokračuje zemným vedením cez pozemky v k. ú. Podvažie a končí na novom priehradovom stožiaru 15,5/V26 na pozemku parc. č. KN-C 619 v k. ú. Podvažie. Z neho pokračuje vedenie vzdušnými holými vodičmi ACSR 70-AL1/11-ST1A ponad Hričovský kanál na nový priehradový stožiar na parcele KN-E 67/5 na druhom brehu. Odtiaľ vedenie pokračuje zemným káblom cez parcely v k. ú. Podvažie a cez pozemky v k. ú. Plevník-Drienové, kde končí v novovybudovanej trafostanici na pozemku parc. č. KN-C 1711/18. NN vedenie sa vyhotoví zemným káblom (N)AYY-J 3x240+120, ktorý bude zaústený do skrine PRIS, ktorá bude osadená na hranici pozemku parc. č. KN-C 1711/18.

SO 01: VN káblová prípojka

VN prípojka trafostanice bude riešená napojením z jestvujúceho podperného bodu VN vedenia č.133. Na tento PB bude osadený úsekový vypínač OTE 25/400-32+ HDA, z ktorého VN prípojka pokračuje zemným VN káblom NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 12,7/22kV na nový priehradový stožiar PB 2. Časť trasy medzi PB 2 a PB 3 prechádza ponad Hričovský kanál a je realizovaná ako VN vzdušné vedenie vodičmi ACSR 70-AL1/11-ST1A. Z PB 3 opäť pokračuje vedenie zemným VN káblom NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 12,7/22kV do novovybudovanej trafostanice. VN káble budú v celej trase uložené v plastovej korugovanej chráničke d160mm. Spolu s nimi bude do výkopu pripoložená optická chránička HDPE 40/33. Tá sa ukončí v zemi pri podperných bodoch a trafostanici a jej konce sa utesnia proti vnikaniu nečistôt a vlhkosti. Trasa optickej chráničky sa označí markermi.

SO 02: NN káblový rozvod

NN vedenia sa vyhotovia zemným káblom (N)AYY-J 3x240+120, ktorý prechádza cez parcelu KN-C 1711/18. NN vedenie bude v celej trase uložené v korugovanej chráničke s priemerom 110 mm. V celej trase bude uložená súbežne s NN vedeniami aj zemniaca pásovina FeZn 30x4.

PS 01: Trafostanica

Betónová blokovaná transformačná stanica polozapustená, obsluhovateľná z vonku typu EH8 je používaná ako súčasť rozvodu el. energie v oblasti elektro-energetiky (distribučné rozvody), ako aj pre napojenie menších a stredných priemyselných rozvodov. Pôdorysne je o rozmeroch 2,300 x 1900 mm a o výške 1,91 m nad terénom. Stavebne je teleso trafostanice monoliticky odliate zo ŽB. Obsluhovateľná je len zvonku bez možnosti vstupu do vnútorného priestoru.

V katastri nehnuteľností podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2653 je pozemok parc. č. KN-C 1711/18 v k.ú. Plevník-Drienové pre umiestnenie trafostanice vedený ako zastavané plochy a nádvoria v podielovom spoluvlastníctve Norberta Turičika, bytom Jasenica 124, 018 17 Jasenica a Antona Turičika, bytom Jasenica 119, 018 17 Jasenica. Stavebník má s vlastníkom uzatvorenú Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemok za účelom výstavby elektroenergetického zariadenia zo dňa 30. 05. 2022.

Ochranné pásmo vzdušného VN vedenia zasahuje aj do pozemku parc. č. KN-E 69/1 k. ú. Podvažie, v zastavanom území obce, vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica. Stavebník má s vlastníkom pozemku uzatvorenú Dohodu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 508/2022 Odd.NsM.

Navrhovateľ má k ostatným dotknutým pozemkom (mimo zastavaného územia obce) iné právo v súlade s § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých

zákonov, ktoré ho oprávňuje zriadiť na cudzích pozemkoch vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu požadovanú stavbu. Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam sú podľa §11 ods. 8 vecnými bremenami, pričom vlastníkovi nehnuteľnosti vzniká nárok na primeranú jednorazovú náhradu, ktorú si môže uplatniť v zákonom stanovených lehotách u držiteľa povolenia.

Súhlas k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely – dočasný záber poľnohospodárskej pôdy parc. č. KN-C 46 v k. ú. Podvažie vedených ako orná pôda udelil Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor stanoviskom pod č. OU-PB-PLO1-2021/011120-003 zo dňa 23.11.2021.

II. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. V zmysle § 75 stavebného zákona pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku a dbať na ochranu a tvorbu životného prostredia. Stavebník bude počas výstavby dodržiavať vyhl. č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
4. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až § 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
6. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
7. Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia.
8. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom Enerline s. r. o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava. Odborné vedenie stavby zabezpečí zhotoviteľ v súlade s ustanovením § 46a stavebného zákona.
9. Stavba bude umiestnená v súlade s vydaným právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby tak, aby boli dodržané ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich inžinierskych sietí a nehnuteľností.
10. Stavebník je povinný dodržať ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
11. Pred začatím stavebných prác v cestnom telese požiadať príslušný cestný správny orgán o zvláštne užívanie cesty.
12. Podzemné energetické, plynové, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné, hydromelioračné vedenia, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí, pri vykonávaní zemných prác, treba vhodne zabezpečiť pred poškodením. Pri súbahu a križovaní podzemných inžinierskych sietí je nutné dodržať STN 73 6005 a **zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných sietí.**

13. Pred vstupom na iné pozemky treba o tom včas upovedomiť ich vlastníkov - užívateľov.
14. Po ukončení prác budú dotknuté pozemky dané do pôvodného stavu.
15. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov, stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí :
 - a) Ministerstvo dopravy a výstavby SR – sekcia vodnej dopravy, Bratislava : rešpektovať v plnom rozsahu podmienky záväzného stanoviska pod č. 06990/2020/SVD/46503 zo dňa 12. 06. 2020, pod č. 08735/2021/SCLVD/86165 zo dňa 20. 07. 2021 a pod č. 08735/2021/SCLVD/122067 zo dňa 28. 10. 2021, okrem iného:
 - Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 338/2000 Z. z.“) je ochranným pásmom pre vodnú cestu územný pás priľahlý k vodnej ceste v šírke najviac päť metrov od brehovej čiary.
 - Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z., ak by počas výstavby stavby prebiehala činnosť na vodnej ceste alebo v jej ochrannom pásme, ktorá by mohla ovplyvniť plynulosť plavby, spôsobiť dočasné alebo trvalé obmedzenie plavebnej prevádzky alebo prerušenie plavebnej dráhy, túto činnosť možno vykonať len po predchádzajúcom súhlase Dopravného úradu. Po udelení tohto súhlasu Dopravný úrad uloží opatrenie na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky (ďalej len „plavebné opatrenie“).
 - Podľa § 4 ods. 8 zákona č. 338/2000 Z. z. akékoľvek stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo ktoré ju križujú, možno povoliť len na základe záväzného stanoviska ministerstva. Tieto stavby možno uskutočniť len tak, aby nezhoršovali podmienky na prevádzku plavidiel. Vlastník takejto stavby je povinný ju označiť signálnymi znakmi a zabezpečiť ich údržbu v súlade s Európskymi pravidlami pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách (CEVNI).
 - Podľa § 3 ods. 4 písm. a) vyhlášky MDPT SR č. 22/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest (ďalej len „vyhláška č. 22/2001 Z. z.“) je Váh na úseku od riečného kilometra 70,00 po riečny kilometer 240,00 zaradený do klasifikačnej triedy Va a Vb ako výhľadovo sledovaná vodná cesta.
 - Plánovaná stavba križuje Hričovský kanál, ktorý je súčasťou Vážskej vodnej cesty. Na danom úseku sa predpokladá podľa Konceptie rozvoja vodnej dopravy Slovenskej republiky schválenej uznesením vlády SR č. 469 z 21. 06. 2000, dosiahnutie klasifikačnej triedy Va.
 - Podľa § 4 ods. 1 vyhlášky Č. 22/2001 Z. z. na vodných cestách klasifikačných tried IV a Va možno zriaďovať elektrické vedenie s napätím do 110 kV umiestnené najmenej 12 m nad najvyššou plavebnou hladinou.
 - V technickej správe, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie, je uvedené nasledovné: „Navrhované sú VN káble hliníkové s izoláciou PVC, chránené proti účinkom skratového prúdu v rozvodni Bytča 110/22kV s VN výkonovým vypínačom so skratovou ochranou“, t. j. hodnota napätia navrhovaného elektrického vedenia je 110 kV. Zároveň je vo výkrese „Pozdĺžny profil vedenia ponad Hričovský kanál“ zakreslené umiestnenie elektrického vedenia v najnižšom bode 12,4 m nad najvyššou plavebnou hladinou Hričovského kanála, čím predmetná stavba spĺňa požiadavku ustanovenú v § 4 ods. 1 vyhlášky č. 22/2001 Z. z.
 - Ministerstvo upozorňuje, že ak pri výstavbe predmetnej stavby bude činnosť zasahovať do vodnej cesty alebo do ochranného pásma vodnej cesty musí byť dodržaný § 4 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z.

b) Ministerstvo dopravy a výstavby SR – sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Bratislava: rešpektovať v plnom rozsahu podmienky výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme diaľnice D1 pod č. 15980/2021/SCDPK/32427 zo dňa 16. 03. 2021, okrem iného:

- Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) k stavbe vypracovanej Ing. Martinkom.
- V prípade zmien v PD alebo inej zmeny je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo a predložiť PD na opätovné posúdenie aj NDS, a. s.
- Realizátorom činnosti a zodpovednou osobou bude spoločnosť ENERLINE, s. r. o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava.
- V prípade, ak by činnosťou počas predmetnej akcie mala byť obmedzená a/alebo ohrozená premávka na DaR, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v činnosti pokračovať až po obstaraní príslušných povolení cestného správneho orgánu (napr. zvláštne užívanie DaR, uzávierka DaR a určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na DaR).
- Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami/mechanizmami nesmie byť ohrozený a/alebo obmedzený dopravný priestor DaR.
- Manipulačná ani stavenisková doprava nesmie byť za žiadnych okolností priamo pripojená na teleso DaR.
- V COP DaR ako aj na samotnej stavbe a oplotení nesmú byť umiestnené reklamné, propagačné a informačné zariadenia.
- Žiadateľ je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej časti DaR, ktoré je povinný vytýčiť pred zahájením prác.
- Osvetlenie stavby pred, počas a aj po ukončení akcie nebude smerované tak, aby oslňovalo účastníkov cestnej premávky na DaR a jej súčiastiach.
- Prístup ku stavbe bude zriadený mimo cestný pozemok NDS.
- Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté akciou boli vrátené do pôvodného stavu. Žiadateľ oznámi minimálne 5 dní vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej ukončenie na NDS, a. s., Stredisko správy a údržby diaľnic 5 Považská Bystrica (ďalej len „SSÚD“), vedúci strediska a bude sa riadiť jeho pokynmi, resp. pokynmi ním povereného pracovníka SSÚD, pričom v predmetnom oznámení budú uvedené mená a telefónne čísla všetkých zodpovedných osôb, ktoré majú rozhodovaciu právomoc v prípade, ak si to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj v prípade verejného záujmu.
- Žiadateľ zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na DaR, a aby nedošlo k poškodeniu telesa DaR a jej súčastí, vrátane oplotenia. V prípade vzniku škody na majetku NDS, a. s., je žiadateľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámiť oddeleniu majetkovej správy NDS, a. s., prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.
- Po ukončení prác žiadateľ odovzdá NDS, a. s. - oddeleniu preberania investícií a majetkovej správy projekt skutočného vyhotovenia prác a geodetické zameranie 2x v tlačenej a 2x v digitálnej forme DGN.
- MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.
- Ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, uložené podmienky zmeniť alebo zrušiť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem.
- Ministerstvo ukladá povinnosť žiadateľovi, investorovi, realizátorovi stavby a jej budúcim vlastníkom archivovať toto povolenie ako aj PD, na základe ktorej bolo povolenie vydané po celú dobu jej užívania.

c) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja : rešpektovať v plnom rozsahu súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona pod č. OU-TN-OSZP2-2021/009385-002 zo dňa 18. 02. 2021, okrem iného:

- Pri stavebných a montážnych prácach je potrebné dbať na ochranu vodného toku, neznečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore s vodným zákonom.
- Práce na pobrežnom pozemku vodného toku realizovať tak, aby nebola obmedzená činnosť správcu vodného toku pri výkone jeho práv v súlade s vodným zákonom, zákonom o ochrane pred povodňami, najmä pri povodňových prietokoch a pri nutnej údržbe toku a vodnej nádrže.
- Predmetnou stavbou nesmie byť znemožnený prístup k vodnej ploche.
- Stavebník, zhotoviteľ aj užívateľ stavby sú povinní zabezpečiť, aby počas výstavby aj užívania stavby neunikli do povrchových vôd nebezpečné látky a neohrozili ich kvalitu.
- V mieste stavby nevykonávať opravy vozidiel, tankovanie pohonných hmôt a výmenu olejových náplní, ako i ďalšiu činnosť, pri ktorej sa manipuluje s nebezpečnými látkami.
- Pre obdobie výstavby spracovať postup činností na zabezpečenie včasného likvidovania prípadného úniku znečisťujúcich nebezpečných ropných látok. S uvedeným postupom preukázateľne oboznámiť všetkých zamestnancov na stavenisku.
- Stavenisko musí byť vybavené prostriedkami na zneškodňovanie prípadného úniku nebezpečných látok do vody alebo prostredia súvisiaceho s vodou (pôda).
- V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, povrchových a podzemných vôd. Únik ohlásiť správcovi vodného toku.
- Po ukončení výstavby je nutné uviesť okolie stavby, do pôvodného stavu resp. do stavu v súlade s projektovou dokumentáciou stavby.
- Prípadné iné zásahy do vodného toku a pobrežného pozemku je potrebné uviesť neodkladne do pôvodného stavu, resp. do stavu v súlade s projektovou dokumentáciou stavby.

d) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva : rešpektovať v plnom rozsahu vyjadrenie pod č. OU-PB-OSZP-2020/005354-003 ZG4 5 zo dňa 17. 04. 2020, okrem iného:

- S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o odpadoch a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
- Vzniknuté odpady je potrebné zaradiť podľa Prílohy č. 1 k vyhláske MŽP SR č. 365/2015 Z. z.
- Vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- Vzniknuté odpady je potrebné predovšetkým zhodnocovať, nebezpečné odpady je potrebné odovzdať len organizácií oprávnenej na ich zhodnotenie, resp. zneškodnenie podľa zákona o odpadoch, ostatné nie nebezpečné inak nevyužitú odpady je možné odovzdať na riadenú skládku, komunálneho odpadu, prípadne inertného odpadu.
- Odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z.

- Všetky odpady vzniknuté pri realizácii stavby je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z.
 - Stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní (predložiť fotokópiu stavebného povolenia, zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii vznikli a uviesť spôsob nakladania s nimi, t. j. predložiť doklad o odovzdaní odpadov).
- e) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy : rešpektovať v plnom rozsahu vyjadrenie pod č. OU-PB-OSZP-2020/005951-2/ ZA20 zo dňa 04. 05. 2020, okrem iného:
- Trasa elektrického vedenia bude vzdušne križovať vodný tok Hričovský kanál a taktiež budú v danom území osadené nové podperné body. Podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze podliehajú vydaniu súhlasu orgánom štátnej vodnej správy. Príslušným úradom k vydaniu súhlasu je tunajší úrad. K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné z pohľadu križovania vodného toku a z pohľadu umiestnenia podperných bodov predložiť súhlasné stanovisko správcu vodného toku, ktorým je SVP š. p. OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov.
- f) Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor : rešpektovať v plnom rozsahu podmienky stanoviska pod č. OU-PB-PLO-2020/008843-002 zo dňa 08. 07. 2020, okrem iného:
- V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, žiadame postupovať podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a požiadať tunajší úrad o trvalé odňatie dotknutých parciel.
 - Pri dočasnom zábere do 1 roka treba predložiť žiadosť o udelenie súhlasu na použitie poľnohospodárskej pôdy do 1 roka podľa § 18 zákona 220/2004 Z. z.
- g) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor pozemkový a lesný odbor : rešpektovať v plnom rozsahu podmienky stanoviska pod č. OU-PB-PLO1-2021/011120-003 zo dňa 23. 11. 2021, k povoleniu dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy, okrem iného:
- Vstup na poľnohospodárske pozemky je povolený len na nevyhnutný čas v predpokladanom termíne 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
 - Pred začatím prác je potrebné vykonať skrývku humusového horizontu pôdy do biologicky účinnej hĺbky humusového horizontu pôdy v zmysle predloženej bilancie skrývky, ktorú vypracovala odborne spôsobilá osoba a túto udržiavať v nezaburinenom stave po dobu dočasného záberu.
 - Po ukončení prác, skrývku ornice použiť na spätné zahumusovanie dočasne odňatej pôdy a uviesť poľnohospodársku pôdu do pôvodného stavu, v zmysle predloženého návrhu vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, ktorý vypracovala odborne spôsobilá osoba.
 - Ukončenie záberu nahlásiť na Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor a zvolať komisionálnu obhliadku.
- h) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií : rešpektovať v plnom rozsahu záväzné stanovisko pod č. OU-PB-OCDPK-2020/005304-002 zo dňa 28. 04. 2020, okrem iného:
- Dokumentáciu stavby žiadame prerokovať s majetkovým správcom cesty č. II/507, t. j. Správou ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.

- Toto stanovisko nahrádza stanovisko pre konania nasledujúce podľa SZ, ale nenahrádza povolenie pre konanie podľa cestného zákona v znení neskorších predpisov (zvláštne užívanie ciest, určenie dopravného značenia).
- i) Národná diaľničná spoločnosť a. s. Bratislava : rešpektovať v plnom rozsahu podmienky vyjadrenia pod č. 4694/38772/40603/2020 zo dňa 13. 05. 2020, okrem iného:
- Stavba bude umiestnená a realizovaná podľa predloženej PD - zodp. projektant Tibor Bučko z 02/2020.
 - V prípade zmeny, resp. doplnenia PD zasahujúcich do našich právom chránených záujmov požadujeme vopred predložiť NDS žiadosť na posúdenie s tým, že budú v plnom rozsahu rešpektované naše oprávnené požiadavky.
 - Vzhľadom na to, že stavba bude umiestnená a realizovaná v ochrannom pásme diaľnice D1, je investor stavby povinný v zmysle §11 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov požiadať o udelenie výnimky zo zákazu činnosti, v cestnom ochrannom pásme diaľnice D1, príslušný cestný správny orgán, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej ten „MDV SR), ešte pred vydaním územného rozhodnutia.
 - Začiatok a ukončenie prác v cestnom ochrannom pásme diaľnice D1 oznámite NDS, Stredisku správy a údržby diaľnic 5 Považská Bystrica (ďalej len „SSÚD 5“) budete sa riadiť ich pokynmi resp. nimi povereného pracovníka SSÚD 5.
 - Investor stavby je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej časti diaľnice D1, ktoré je investor povinný vytýčiť pred zahájením prác.
 - Investor stavby zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na diaľnici D1 a aby nedošlo k poškodeniu diaľnice D1 a jej súčastí, V prípade vzniku škody na majetku NDS, je investor povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámi SSÚD 5, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.
 - Osvetlenie stavby areálu pred, počas výstavby a aj po ukončení nebude smerované tak, aby oslňovalo účastníkov premávky na diaľnici D1.
 - Na stavbou dotknutých pozemkoch nebudú umiestnené žiadne reklamné, propagačné a informačné zariadenia viditeľné z diaľnice D1.
 - Po ukončení prác v ochrannom diaľnice D1 investor stavby zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté stavbou boli vrátené do pôvodného stavu.
- j) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín : rešpektovať v plnom rozsahu podmienky vyjadrenia pod č. SC/2020/601-3 zo dňa 18. 05. 2020, okrem iného:
- Križovanie cesty 11/507 bude realizované vzduchom a káblové vedenie bude umiestnené minimálne 6 m nad niveletou cesty.
 - Počas prác nesmie dôjsť k zásahu do asfaltového krytu vozovky.
 - Stavebnou činnosťou nesmie byť narušený existujúci odvodňovací systém ciest II. triedy.
 - Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečností cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky.
 - V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závalu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.
 - Po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu.
 - Povolenie na zvláštne užívanie cestného telesa vydá na požiadanie stavebníka príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

- k) OR Policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát : rešpektovať v plnom rozsahu podmienky záväzného stanoviska pod č. ORPZ-PB-ODI-40-086/2020 zo dňa 22. 04. 2020, okrem iného:
- Predložiť časový harmonogram jednotlivých etáp počas realizácie stavby.
 - Dodržať podmienky stanovené správcom vyššie uvedenou akciou dotknutej pozemnej komunikácie, ako aj príslušným cestným správnym orgánom.
 - V rámci našich chránených záujmov (bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky) požadujeme, aby sa trasa predmetnej stavby dotýkala pozemných komunikácií (telies ciest a ich ochranných pásiem) len v čo najnevyhnutnejšom rozsahu.
 - Pri prípadnom križovaní pozemných komunikácií požadujeme v čo najväčšej miere využiť technológiu riadeného pretláčania.
 - Pri stavebných prácach nesmie dochádzať k znečisteniu vozovky (zabezpečiť neodkladné odstránenie prípadného znečistenia dotknutých komunikácií) a nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.
 - Osoby vykonávajúce prácu na komunikáciách a v ich tesnej blízkosti, budú viditeľne označené bezpečnostným odevom oranžovej fluorescenčnej farby.
 - Stavebník zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť ODI o začiatku a konci realizácie prác, najmenej však 3 dni vopred.
 - Predložiť na posúdenie ODI projekt prenosného dopravného značenia, ktoré bude prípadne použité počas stavebných prác.
- l) Krajský pamiatkový úrad Trenčín : rešpektovať v plnom rozsahu podmienky záväzného stanoviska pod č. KPUTN-2020/7953-2/27163 zo dňa 14. 04. 2020, okrem iného:
- V prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení.
 - Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu.
- m) Archeologický ústav SAV Nitra : rešpektovať v plnom rozsahu podmienky vyjadrenia pod č. 0479/20 zo dňa 20. 04. 2020 a pod č. 677/21-15472 zo dňa 16. 07. 2021, okrem iného:
- Na miestach, kde budú realizované plánované zemné práce je potrebné vykonať archeologický výskum.
 - Objednávateľ/realizátor zemných a stavebných prác si pre každú akciu vyžiada stanovisko od príslušného krajského pamiatkového úradu.
 - Objednávateľ vytvorí priaznivé podmienky pre uskutočnenie archeologického výskumu (umožnenie vstupu na pozemok za účelom obhliadky výkopových prác, záchrany a dokumentácie archeologických situácií a nálezov).
 - Realizátor zemných a stavebných prác si v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom zemných a stavebných prác, zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie výskumu, ktorou je podľa § 36 ods. 2 zákona č. 49/2002 „Archeologický ústav SAV Nitra; iná právnická osoba, ktorá vlastní oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR“.
 - Zároveň upozorňujeme na § 39 novelizovaného pamiatkového zákona 49/2002 Z.z. o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum, o čom rozhoduje príslušný Krajský pamiatkový úrad. V prípade záchranného archeologického výskumu KPU vydáva rozhodnutie.

- n) Slovenský pozemkový fond Bratislava : rešpektovať v plnom rozsahu podmienky vyjadrenia pod č. SPFS74384/2021/740-004 zo dňa 20. 09. 2021, okrem iného:
- K realizácii stavby je potrebné súhlasné stanovisko ostatných spoluvlastníkov na pozemkoch NV a stanovisko prípadného užívateľa pozemkov NV.
 - Po dokončení stavby budú pozemky NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
- o) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany – SPSV I. Púchov : rešpektovať v plnom rozsahu podmienky vyjadrenia pod č. CS SVP OZ PN 2080/2020/2 zo dňa 17. 03. 2020, okrem iného:
- Priehradový stožiar požadujeme umiestniť vo vzdialenosti min. 4,0 m od pravej brehovej čiary vodného toku
 - Začiatok prác v dotyku s vodným tokom a prírodným kanálom na VE Pov. Bystrica vopred oznámiť na Správu povodia stredného Váhu I Púchov (Ing. Bušovský 042/4650017).
 - Pri stavebných a montážnych prácach požadujeme dbať o ochranu vodného toku, neznečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom č.364/2004 Z. z. o vodách.
 - Využitie pozemku, ktorý je vo vlastníctve SR - SVP š.p., Banská Štiavnica požadujeme zmluvne doriešiť (zmluvu o zriadení vecného bremena) na odbore správy majetku OZ Piešťany najneskôr do kolaudačného konania
 - Ku kolaudačnému konaniu žiadame bezodplatne poskytnúť porealizačné zameranie predmetnej stavby v dotyku s vodným tokom v digitálnom formáte.
 - Ku stavbe je potrebné stanovisko Dopravného úradu - Divízia vnútrozemskej plavby (Horný Val 65/28, 010 01 Žilina).
 - Upozorňujeme, že v zmysle § 55 zákona 6,364/2004 Z. z. o vodách je akýmkoľvek spôsobom poškodzovať vodné stavby a ich funkcie, najmä ťažiť zeminu z ochranných hrádzi, vysádzať na nich dreviny, pásať na nich alebo preháňať cez ne hospodárske zvieratá a jazdiť po nich motorovými vozidlami s výnimkou miest na to určených, poškodzovať ciachy, vodočty, vodomery, iné meracie zariadenia a zariadenia slúžiace na prevádzku vodnej stavby a poškodzovať plavebné znaky a výstražné tabule zakázané.
 - V zmysle § 49, ods. 5 uvedeného zákona správca toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.
- p) Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Považská Bystrica : rešpektovať v plnom rozsahu podmienky vyjadrenia pod č. 2796/23/2020-CA zo dňa 12. 05. 2020 a pod č. 7092/61/2021-CA zo dňa 10. 09. 2021, okrem iného:
- Podľa predloženej situácie so zakreslením trasy, sa na začiatku miesta realizácie v k. ú. Podvažie v miestnej komunikácii nachádza verejný vodovod, verejná kanalizácia a výtlačné kanalizačné potrubie z prečerpávacej stanice odpadových vôd.
 - Na základe uvedeného je investor povinný najneskôr pred zahájením stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých IS v správe PVS a.s. v dotknutom území. Vytýčenie vykoná PVS a.s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby PVS. a.s., ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, tel. 0905/850 734.
 - Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS (prípadné zemou vedené vedenie) a pri umiestňovaní stavieb pevne spojených so zemou (napr. skrine VRIS, podperné body ap.) aj ochranné pásmo verejného

vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. v platnom znení § 19 ods. 2 a 5.

- V ostatnej trase a v mieste umiestnenia trafostanice na parc. č. 1711/18 k. ú. Plevník - Drienové, sa nenachádzajú žiadne IS v správe PVS. a. s.
 - Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť stavebnému úradu Protokol o vytýčení IS v správe PVS a.s., Protokol o dodržaní STN 73 6005 a vlastný Protokol o dodržaní ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré budú podpísané majstrom prevádzky vodovodov a majstrom prevádzky kanalizácii PVS. a. s. v Považskej Bystrici, tel. 0907/817 536 a 0905/939 668.
 - Začiatok prác žiadame ohlásiť na jednotlivých prevádzkach PVS, a. s.
- q) Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina : rešpektovať v plnom rozsahu podmienky vyjadrenia zo dňa 11. 09. 2020 pod č.: 12824, okrem iného:
- S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme.
 - V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných elektroenergetických zariadení. (453/2000).
 - Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena.
 - Žiadame, aby v žiadosti o vydanie povolenia stavby a v samotnom právoplatnom povolení boli zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby.
 - V prípade, že na stavbu bude vyžadované stavebné povolenie SSD neakceptuje žiadnu podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov do kolaudácie (50/1976 Zb.).
 - Stavbu požadujeme navrhnuť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk.
 - V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú dokumentáciu v štandarde SSD. Musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov inžinierskych sietí vrátane právoplatného povolenia stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou aj s jej ochranným pásmom a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. PD musí obsahovať situáciu vo formáte *dgn.
- r) Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a. s. Bratislava – rešpektovať v plnom rozsahu podmienky vyjadrenia zo dňa 06. 09. 2021 pod č. TD/NS/00847/2021/Ki k dokumentácii pre SP k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem PZ, okrem iného:
- Umiestnenie stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami.
 - Stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných pásiem.
 - Ak pri zemných prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
 - Odkryté plynovody, káble a ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná.
 - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D.
 - V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 - V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- s) Slovak Telekom a.s. Bratislava : rešpektovať v plnom rozsahu podmienky vyjadrenia zo dňa 09. 06. 2022 pod č.6612218251, vrátane všeobecných podmienok na ochranu sietí spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia s.r.o., okrem iného:
- V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK).
 - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Stavebník je povinný ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom alebo DIGI SLOVAKIA s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK.
 - V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby, za splnenie zodpovedá projektant.
 - Upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.
 - Upozorňujeme, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Vytýčenie polohy SEK Slovak Telekom alebo DIGI SLOVAKIA s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a. s. na základe objednávky.
- t) Energotel a. s. Bratislava : rešpektovať v plnom rozsahu podmienky vyjadrenia pod č. 620211975 zo dňa 09. 08. 2021, okrem iného:
- V záujmovom území sa nachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel a. s. a Stredoslovenská distribučná a. s.
 - V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. nachádzajúcich sa v záujmovom území.
 - Pred realizáciou stavby požadujeme vytýčenie podzemných vedení v našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe písomnej objednávky. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na našej web stránke. Kontakt na vytýčenie: Miroslav Milo mobil 0911 775 85, email: vytycovanie@energotel.sk. V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti o vyjadrenie, ktoré je uvedené

v záhlaví tohto vyjadrenia.

- Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v § 66 a § 67 Zákona č.610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, najmä:
 - Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytycovanie@energotel.sk.
 - Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení.
 - Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
 - Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam.
 - Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.
 - Pred zahrnutím obnažených miest Vedení, prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení.
 - Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre).
 - Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho Vedomia).
 - V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení .požiadat' Energotel, a.s. o opätovný súhlas.
 - V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel a.s.
 - V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie Vedení na tel. č. +421 250 612200.
- u) MICHLOVSKÝ, spol. s r. o. Piešťany : akceptovať v plnom rozsahu podmienky vyjadrenia zo dňa 16. 08. 2021 pod č. BA – 2963/2021, okrem iného:
- V záujmovom území nedôjde ku stretu PTZ Orange Slovensko a.s.
 - V záujmovom území sa môžu nachádzať TKZ aj iných prevádzkovateľov.
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ objednať u správcu PTZ.
 - Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ vrátane možnej odchýlky +/- 30 cm, aby pri prácach pracovali s najväčšou opatrnosťou a nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
 - Zabezpečiť dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení.

- Zabezpečiť súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ, aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené, pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie.
 - Každé poškodenie PTZ bezodkladne hlásiť na t.č. 033/77 320 32, 0907/ 721 378.
 - Zabezpečiť overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami a pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole.
- v) Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. Piešťany : rešpektovať v plnom rozsahu odborné stanovisko pod č. 206001165/02/2021/EZ/KD zo dňa 17. 02. 2021
- Konštrukčná dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a je v súlade s požadovanými predpismi, súvisiacimi normami a zákonmi platnými v dobe projektovania.
 - Zariadenia je možné uviesť do prevádzky po vykonaní úradnej skúšky oprávnenou právnickou osobou na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupina A písmeno c) v zmysle § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
 - Objednávateľ pripraví k úradnej skúške východiskovú odbornú prehliadku a skúšku v rozsahu úradnej skúšky vrátane ochrany pred bleskom, oprávnenie montážnej organizácie, atesty a certifikáty od dodaných zariadení a materiálov, projekt skutkového vyhotovenia, montážny alebo prevádzkový denník.
 - Prevádzkovateľ pri prevádzke vyhradeného technického zariadenia je povinný plniť požiadavky § 8 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
16. Stavebný úrad si vyhradzuje právo rozhodnúť počas výstavby o nedostatkoch zistených pri výkone štátneho stavebného dohľadu.
 17. Počas výstavby je stavebník povinný viesť stavebný denník, ktorý spolu s projektovou dokumentáciou bude kedykoľvek prístupný na stavbe pri výkone štátneho stavebného dohľadu.
 18. Stavbu uskutočňovať s vhodnými výrobkami a stavebným materiálom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. Marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L88, 4.4. 2011) a zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch navrhnutými v projekte.
 19. Výstavbou nedôjde k poškodeniu okolitého prírodného prostredia. V prípade nutnosti výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.
 20. Stavebník je povinný uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli výstavbou iným právnickým alebo fyzickým osobám podľa platných predpisov.
 21. Poškodené nehnuteľnosti a terén uviesť do pôvodného stavu.
 22. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. K návrhu pripojí stavebník doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady uvedené v § 17

vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a § 43f stavebného zákona o overení vhodných stavebných výrobkov.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: stavebník - Stredoslovenská distribučná a. s. Žilina podala požiadavku v písomnom vyjadrení zo dňa 11. 09. 2020 pod č. 12824: SSD neakceptuje žiadnu podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov do kolaudácie.
Námietke sa vyhovuje.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 odst. 1 správneho poriadku.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právnu moc, nebola stavba začatá.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník: Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, v zastúpení spoločnosťou Enerline s. r. o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 068 201; podal dňa 09. 06. 2022 žiadosť na vydanie stavebného povolenia líniovej stavby „12824 - Plevník-Drienové – Za kanálom – Zahustenie TS“ na pozemkoch parc. č. KN-C 46, KN-E 67/2, KN-E 67/3, KN-E 69/1, KN-C 619, KN-C 618, KN-C 620, KN-C 621/1, KN-C 622, KN-E 67/5, KN-E 99 a KN-E 100 v katastrálnom území Podvažie a na pozemkoch parc. č. KN-C 1711/1, 1711/24 (odčlenená z pôvodnej KN-C 1711/1), KN-E 150/2, KN-E 66 a KN-C 1711/18 v katastrálnom území Plevník-Drienové, v obci Plevník-Drienové. Stavba bude pozostávať z objektov: SO 01 VN prípojka, SO 02 NN káblový rozvod a PS 01 Trafostanica. Uvedeným dňom podania bolo začaté stavebné konanie.

Na uvedenú stavbu bolo dňa 25. 02. 2022 Obcou Plevník-Drienové vydané územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby pod č. 856/2020-007 TS1-20.

Oznámením zo dňa 25. 07. 2022 pod č. 441/2022-002 TS1-20 stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania podľa § 61 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom a podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona bolo upustené od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Zároveň stanovil účastníkom konania lehotu 7 pracovných dní od doručenia oznámenia, v ktorých mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky. V rovnakej lehote mohli uplatniť svoje stanovisko dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Zároveň boli upozornení, že podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona sa na námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní neprihliada. Nakoľko ide o povolenie líniovej stavby, začatie stavebného konania podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona bolo účastníkom konania oznámené verejnou vyhláškou.

Ku stavebnému konaniu podal písomnú námietku stavebník - Stredoslovenská distribučná a. s. Žilina vo vyjadrení zo dňa 11. 09. 2020 pod č. 12824: SSD neakceptuje žiadnu podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov do kolaudácie.

Stavebný úrad rozhodol o zamietnutí námietky. Predmetná stavba je navrhnutá aj na pozemkoch nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce. Podľa § 11 ods. 1 písm. f)

zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, ako držiteľ povolenia oprávneného na podnikanie v energetike alebo ním poverená fyzická alebo právnická osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme okrem iného zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy a zariadení určených na ich ochranu alebo zabránenie ich porúch alebo havárií alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb. Pri povoľovaní takejto stavby teda stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku. Oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia. Podľa § 11 ods. 1 písm. g) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike je SSD tiež oprávnená vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola povolená. Podľa § 11 ods. 8 zákona o energetike, povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Vecné bremená v zmysle ust. § 151n ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať, práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia. Vecné bremeno k pozemkom bude zapísané príslušným Okresným úradom Považská Bystrica – katastrálny odbor, ako zákonné vecné bremeno na základe právoplatného stavebného povolenia. Oznámenie o zápise vecného bremena bude doručené všetkým vlastníkom po obdržaní rozhodnutia katastrálneho odboru o vykonaní zápisu zákonného vecného bremena. Následne majú vlastníci právo u držiteľa povolenia – SSD, a.s. Žilina si uplatniť jednorazovú náhradu podľa § 11 ods. 9 zákona o energetike. V akej lehote má držiteľ povolenia návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podať, zákon o energetike neustanovuje a je teda na zvážení držiteľa povolenia, kedy tak vykoná. Podmienky v stanovisku Slovenského pozemkového fondu Bratislava pod č. SPFS74384//2021/740-004 zo dňa 20. 09. 2021, v bode č. 15 písm. n) tak boli upravené v súlade s hore uvedeným.

Na pozemok dotknutý stavbou v zastavanom území obce má stavebník s vlastníkom uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanovení § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona. Stavebný úrad zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vo všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby.

K stavbe sa súhlasne vyjadrili: Ministerstvo dopravy a výstavby SR – sekcia vodnej dopravy Bratislava; Ministerstvo dopravy a výstavby SR – sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Bratislava; Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia; Mesto Považská Bystrica; Obec Plevník-Drienové; Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica; Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Považskej Bystrici – ODI; Národná diaľničná spoločnosť a. s. Bratislava; Slovenský pozemkový fond Bratislava;

Slovenský vodohospodársky podnik š. p. OZ Piešťany – SPSV I. Púchov; Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja; Krajský pamiatkový úrad Trenčín; Archeologický ústav SAV Nitra; Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina; Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. Bratislava; Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica; Slovak Telekom, a. s. Bratislava; Energotel, a. s. Bratislava; Michlovský, spol. s r. o. Piešťany; O2 Slovakia s. r. o. Bratislava; UPC Broadband Slovakia s. r. o. Bratislava.

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatený do pokladne Obce Plevník-Drienové, v hotovosti v sume 100 €.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho poriadku môžu účastníci konania podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Plevník-Drienové, Obecný úrad v Plevníku-Drienovom č. 255, 018 26 Plevník-Drienové.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Stavebné povolenie sa podľa § 69 odst.2 stavebného zákona doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli obce na 15 dní spôsobom v mieste obvyklom a na web stránke obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Miroslav K r e m e ň
starosta obce

Potvrdenie o verejnej vyhláške:

Vyvesená dňa: Zvesená dňa:

(podpis a odtlačok pečiatky)