

O B E C P L E V N Í K – D R I E N O V É
Obecný úrad v Plevníku-Drienovom č. 255, 018 26 Plevník-Drienové

Číslo: 473/2022-003 TS1-20

v Plevníku-Drienovom, dňa 07. 11. 2022

Verejná vyhláška

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: **Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151**, v zastúpení spoločnosťou **RMF CORP s. r. o., Vajanského 20, 020 01 Púchov, IČO: 46594141**, ktorá je zastúpená spoločnosťou **Enerline s. r. o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46068201**; podal dňa 22. 06. 2022 žiadosť na vydanie stavebného povolenia líniovej stavby „**14631 - Plevník-Drienové – Pri železnici – Rozšírenie NNK**“ na pozemkoch parc. č. **KN-C 100, KN-E 9000/116, KN-C 347/34, KN-C 347/37, KN-C 347/62, KN-C 347/53, KN-C 347/61, KN-C 347/60, KN-C 347/58, KN-C 347/54, KN-C 347/52** v katastrálnom území **Plevník-Drienové**, v obci **Plevník-Drienové**.

Na stavbu „Plevník-Drienové, výstavba IBV + technická infraštruktúra – lokalita Rajčula II“ v rámci ktorej bolo riešené aj rozšírenie NN siete, bolo dňa 16. 10. 2020 Obcou Plevník-Drienové vydané územné rozhodnutie pod č. 485/2020-003 TA5/A-10.

Obec Plevník-Drienové, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka podľa ustanovení § 62 a 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Líniová stavba „**14631 - Plevník-Drienové – Pri železnici – Rozšírenie NNK**“ na pozemkoch parc. č. **KN-C 100, KN-E 9000/116, KN-C 347/34, KN-C 347/37, KN-C 347/62, KN-C 347/53, KN-C 347/61, KN-C 347/60, KN-C 347/58, KN-C 347/54, KN-C 347/52** v katastrálnom území **Plevník-Drienové**, v obci **Plevník-Drienové**. sa podľa § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

p o v o ľ u j e .

I. Popis stavby : podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Martin Moravčík a zodp. projektant Tibor Bučko – autorizovaný stavebný inžinier, Enerline s. r. o. Bratislava, v januári 2022.

Projektová dokumentácia rieši rozšírenie NN siete v obci Plevník-Drienové, z dôvodu žiadostí na zriadenie nových odberných miest pre novú lokalitu IBV (Rajčula II). Navrhované rozšírenie NN siete bude napájané z existujúcej NN vzdušnej siete. Na pozemku parc. č. KN-C 100 sa zdemontuje existujúci podperný bod a miesto neho sa osadí nový JB 10,5/6 na hranici pozemku, na ktorý sa premontuje existujúci NN vzdušný kábel Retilens 3x150+95+2x16. Na nový PB sa premontujú všetky NN prípojky z pôvodného a namontuje sa nová skriňa VRIS1.2, do ktorej sa z existujúcej vzdušnej siete zvedie kábel NFA2X 4x95mm². Zo skrine VRIS sa vyvedie NN zemný kábel (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM do SR č. 1, z ktorej vedenie pokračuje do SR č. 2. Do výkopu bude spolu s káblom pripoložená aj optická chránička HDPE 40/33. Tá bude ukončená v zemi vo výkope a jej konce sa utesnia koncovkami. V trase sa umiestnia markery s identifikačným číslom. Nové rozvodné skrine budú uzemnené uzemňovačom.

V katastri nehnuteľností podľa výpisu z listu vlastníctva č. 365 je pozemok parc. č. KN-C 100 v k.ú. Plevník-Drienové vedený ako záhrada, v zastavanom území obce, vo vlastníctve Márie Tománkovej, bytom Zakvášov 1518/51, 017 07 Považská Bystrica. Stavebník má s vlastníkom uzatvorenú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 100 na umiestnenie elektroenergetického zariadenia zo dňa 08. 07. 2022.

Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1294 je pozemok parc. č. 9000/116 vedený ako ostatná plocha a podľa výpisu z listu vlastníctva č. 629 je pozemok parc. č. KN-C 347/34 vedený ako ostatná plocha, v zastavanom území obce, vo vlastníctve Obce Plevník-Drienové, 018 26 Plevník-Drienové 255. Stavebník má s vlastníkom uzatvorenú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky parc. č. KN-E 9000/116 a KN-C 347/34 na umiestnenie elektroenergetického zariadenia zo dňa 08. 07. 2022.

Navrhovateľ má k ostatným dotknutým pozemkom (mimo zastavaného územia obce) iné právo v súlade s § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré ho oprávňuje zriadiť na cudzích pozemkoch vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu požadovanú stavbu. Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam sú podľa §11 ods. 8 vecnými bremenami, pričom vlastníkovi nehnuteľnosti vzniká nárok na primeranú jednorazovú náhradu, ktorú si môže uplatniť v zákonom stanovených lehotách u držiteľa povolenia.

II. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. V zmysle § 75 stavebného zákona pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku a dbať na ochranu a tvorbu životného prostredia. Stavebník bude počas výstavby dodržiavať vyhl. č. 147/2013

- Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
4. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
 5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až § 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
 6. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
 7. Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia.
 8. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom Enerline s. r. o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava. Odborné vedenie stavby zabezpečí zhotoviteľ v súlade s ustanovením § 46a stavebného zákona.
 9. Stavba bude umiestnená v súlade s vydaným právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby tak, aby boli dodržané ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich inžinierskych sietí a nehnuteľností.
 10. Stavebník je povinný dodržať ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 11. Pred začatím stavebných prác v cestnom telese požiadať príslušný cestný správny orgán o zvláštne užívanie cesty.
 12. Podzemné energetické, plynové, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné, hydromelioračné vedenia, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí, pri vykonávaní zemných prác, treba vhodne zabezpečiť pred poškodením. Pri súbahu a križovaní podzemných inžinierskych sietí je nutné dodržať STN 73 6005 a **zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných sietí.**
 13. Pred vstupom na iné pozemky treba o tom včas upovedomiť ich vlastníkov - užívateľov.
 14. Po ukončení prác budú dotknuté pozemky dané do pôvodného stavu.
 15. **Podmienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov, stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí :**
 - a) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva : rešpektovať v plnom rozsahu vyjadrenie pod č. OU-PB-OSZP-2022/002014-002 zo dňa 02. 02. 2022, okrem iného:
 - S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o odpadoch a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
 - Vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
 - Odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
 - Vzniknuté odpady je potrebné predovšetkým zhodnocovať, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov. Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov.
 - Výkopovú zeminu je možné použiť na spätný zásyp iba v mieste stavby. Prebytočnú zeminu je potrebné odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Stavebníka zároveň upozorňujeme, že na skladovanie výkopovej zeminy mimo staveniska sa vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona o odpadoch,

ktorý pre pôvodcu odpadu udeľuje okresný úrad v sídle kraja, t.j. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek kraja.

- Prípadné nebezpečné odpady je potrebné zhromažďovať oddelene a označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi. Nebezpečné odpady je potrebné odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
 - O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, v znení neskorších predpisov.
 - Pokiaľ množstvo vzniknutých odpadov presiahne ročne viac ako jednu tonu kategórie ostatných odpadov, resp. viac ako 50 kg nebezpečných odpadov, je potrebné tieto odpady zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z.
 - Stavebník je povinný podľa § 99 ods.1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní (predložiť fotokópiu stavebného povolenia, zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii vznikli a uviesť spôsob nakladania s nimi, t. j. predložiť doklad o odovzdaní odpadov).
- b) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy : rešpektovať v plnom rozsahu vyjadrenie pod č. OU-PB-OSZP-2022/002009-002 zo dňa 26. 01. 2022, okrem iného:
- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby rovnako ako počas prevádzkovania je potrebné rešpektovať § 39 vodného zákona, ako aj Vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- c) Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor : rešpektovať v plnom rozsahu podmienky stanoviska pod č. OU-PB-PLO1-2022/001990-002 zo dňa 26. 01. 2022, okrem iného:
- V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, žiadame postupovať podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a požiadať tunajší úrad o trvalé odňatie dotknutých parciel.
 - Pri dočasnom zábere do 1 roka treba predložiť žiadosť o udelenie súhlasu na použitie poľnohospodárskej pôdy do 1 roka podľa § 18 zákona 220/2004 Z. z.
 - Parcela vedená v registri KNE 9000/116 v k. ú. Plevník-Drienové, sa z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy nevyjadrujeme.
- d) Krajský pamiatkový úrad Trenčín : rešpektovať v plnom rozsahu podmienky záväzného stanoviska pod č. KPUTN-2022/2400-2/6778/FAK zo dňa 26. 01. 2022, okrem iného:
- V prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení.
 - Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu.
- e) Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Považská Bystrica : rešpektovať v plnom rozsahu podmienky vyjadrenia pod č. 3070/21/2022-CA zo dňa 17. 03. 2022, okrem iného:

- V záujmovej oblasti v komunikácií popri pozemku parc. č. 100 je vedený verejný vodovod HDPE DN 160 v správe PVS a. s..
 - Investor je povinný pred začiatkom stavebných prác zabezpečiť vytyčenie IS v správe PVS a.s. v dotknutom území. Vytyčenie vykoná PVS a.s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby PVS. a.s., ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, tel. 0905/850 734.
 - Na základe vytyčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS a pri umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou aj ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácií v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších doplnkov a zmien.
 - Začiatok a koniec realizácie zemných prác žiadame ohlásiť u majstra vodovodov Ing. Muráňa a jeho prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku.
 - Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť stavebnému úradu Protokol o vytyčení IS v správe PVS a.s., Protokol o dodržaní STN 73 6005 a vlastný Protokol o dodržaní ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré budú podpísané majstrom prevádzky vodovodov.
- f) Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina : rešpektovať v plnom rozsahu podmienky vyjadrenia zo dňa 27. 01. 2022 pod č.: 14631, okrem iného:
- S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme.
 - Žiadame, aby trasa navrhovaného NNK bola umiestnená v zelenom páse.
 - V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných elektroenergetických zariadení. (453/2000).
 - Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena.
 - Žiadame, aby v žiadosti o vydanie povolenia stavby a v samotnom právoplatnom povolení boli zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby.
 - V prípade, že na stavbu bude vyžadované stavebné povolenie SSD neakceptuje žiadnu podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov do kolaudácie (50/1976 Zb.).
 - Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk.
 - V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú dokumentáciu v štandarde SSD. Musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov inžinierskych sietí vrátane právoplatného povolenia stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou aj s jej ochranným pásmom a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. PD musí obsahovať situáciu vo formáte *dgn.
- g) Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a. s. Bratislava – rešpektovať v plnom rozsahu podmienky vyjadrenia zo dňa 18. 02. 2022 pod č. TD/NS/0135/2022/Ki k dokumentácii pre SP k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem PZ, okrem iného:
- V záujmovom území sa nachádza sa nachádza STL plynovod D110 PE a prípojky v komunikácií.
 - Pred realizáciou zemných prác alebo začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských

zariadení prostredníctvom online formuláru na webovom sídle SPP-D najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác.

- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plyn. zariadení, najmä výkonu kontroly, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie plyn. zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL a STL a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL a STL a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia PZ a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho resp. pretláčacieho zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL a STL nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú PD a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kovaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri výkopových prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná;
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia; každé poškodenie zariadenia SPP-D musí byť ihneď ohlásené SPP-D.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a TPP, najmä TPP 702 01.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
 - V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
 - V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- h) Slovak Telekom a.s. Bratislava : rešpektovať v plnom rozsahu podmienky vyjadrenia zo dňa 20. 06. 2022 pod č.6612219526, vrátane všeobecných podmienok na ochranu sietí spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia s.r.o., okrem iného:
- V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK).
 - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Stavebník je povinný ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom alebo DIGI SLOVAKIA s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK.
 - V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby, za splnenie zodpovedá projektant.
 - Upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.
 - Upozorňujeme, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Vytýčenie polohy SEK Slovak Telekom alebo DIGI SLOVAKIA s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a. s. na základe objednávky.
- i) Energotel a. s. Bratislava : rešpektovať v plnom rozsahu podmienky vyjadrenia pod č. 620220376 zo dňa 03. 02. 2022, okrem iného:
- V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel a. s. a Stredoslovenská distribučná a. s.
 - V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. nachádzajúcich sa v záujmovom území.
 - Pred realizáciou stavby požadujeme vytýčenie podzemných vedení v našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe písomnej objednávky. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na našej web stránke. Kontakt na vytýčenie: Miroslav Milo mobil 0911 775 85, email: vytycovanie@energotel.sk. V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti o vyjadrenie, ktoré je uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.
 - Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené

v § 66 a § 67 Zákona č.610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, najmä:

- Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytycovanie@energotel.sk.
 - Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytyčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení.
 - Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
 - Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam.
 - Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.
 - Pred zahrnutím obnažených miest Vedení, prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení.
 - Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre).
 - Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho Vedomia).
 - V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení .požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas.
 - V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel a.s.
 - V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie Vedení na tel. č. +421 250 612200.
- j) MICHLOVSKÝ, spol. s r. o. Piešťany : akceptovať v plnom rozsahu podmienky vyjadrenia zo dňa 22. 02. 2022 pod č. BA – 0592/2022, okrem iného:
- V záujmovom území nedôjde ku stretu PTZ Orange Slovensko a.s.
 - V záujmovom území sa môžu nachádzať TKZ aj iných prevádzkovateľov.
 - Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy PTZ objednať u správcu PTZ.
 - Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytyčenou a vyznačenou polohou PTZ vrátane novej odchýlky +/- 30 cm, aby pri prácach pracovali s najväčšou opatrnosťou a nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.
 - Zabezpečiť dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení.

- Zabezpečiť súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ, aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené, pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie.
 - Každé poškodenie PTZ bezodkladne hlásiť na t.č. 033/77 320 32, 0907/ 721 378.
 - Zabezpečiť overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami a pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole.
16. Stavebný úrad si vyhradzuje právo rozhodnúť počas výstavby o nedostatkoch zistených pri výkone štátneho stavebného dohľadu.
 17. Počas výstavby je stavebník povinný viesť stavebný denník, ktorý spolu s projektovou dokumentáciou bude kedykoľvek prístupný na stavbe pri výkone štátneho stavebného dohľadu.
 18. Stavbu uskutočňovať s vhodnými výrobkami a stavebným materiálom podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; navrhnutými v projekte, ktorý neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb a životné prostredie a zabezpečuje energetickú úspornosť stavby.
 19. Výstavbou nedôjde k poškodeniu okolitého prírodného prostredia. V prípade nutnosti výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.
 20. Stavebník je povinný uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli výstavbou iným právnickým alebo fyzickým osobám podľa platných predpisov.
 21. Poškodené nehnuteľnosti a terén uviesť do pôvodného stavu.
 22. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. K návrhu pripojí stavebník doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady uvedené v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a § 43f stavebného zákona o overení vhodných stavebných výrobkov.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: nie je potrebné vydávať, námietky neboli uplatnené.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 odst. 1 správneho poriadku.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právnu moc, nebola stavba začatá.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník: Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, v zastúpení spoločnosťou RMF CORP s. r. o., Vajanského 20, 020 01 Púchov, IČO: 46594141, ktorá je zastúpená spoločnosťou Enerline s. r. o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46068201; podal dňa 22. 06. 2022 žiadosť na vydanie stavebného povolenia

líniovej stavby „14631 - Plevník-Drienové – Pri železnici – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch parc. č. KN-C 100, KN-E 9000/116, KN-C 347/34, KN-C 347/37, KN-C 347/62, KN-C 347/53, KN-C 347/61, KN-C 347/60, KN-C 347/58, KN-C 347/54, KN-C 347/52 v katastrálnom území Plevník-Drienové, v obci Plevník-Drienové. Uvedeným dňom podania bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu „Plevník-Drienové, výstavba IBV + technická infraštruktúra – lokalita Rajčula II“ v rámci ktorej bolo riešené aj rozšírenie NN siete, bolo dňa 16. 10. 2020 Obcou Plevník-Drienové vydané územné rozhodnutie pod č. 485/2020-003 TA5/A-10.

Oznámením zo dňa 25. 08. 2022 pod č. 473/2022-002 TS1-20 stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania podľa § 61 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom a podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona bolo upustené od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Zároveň stanovil účastníkom konania primeranú lehotu, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky. V rovnakej lehote mohli uplatniť svoje stanovisko dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Zároveň boli upozornení, že podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona sa na námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní neprihliada. Nakoľko ide o povolenie líniovej stavby, začatie stavebného konania podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona bolo účastníkom konania oznámené verejnou vyhláškou.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanovení § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona. Stavebný úrad zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vo všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby.

K stavbe sa súhlasne vyjadrili: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia; Obec Plevník-Drienové; Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica; Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Považskej Bystrici – ODI; Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja; Krajský pamiatkový úrad Trenčín; Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina; Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. Bratislava; Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica; Slovak Telekom, a. s. Bratislava; Energotel, a. s. Bratislava; Michlovský, spol. s r. o. Piešťany; UPC Broadband Slovakia s. r. o. Bratislava.

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatený do pokladne Obce Plevník-Drienové, v hotovosti v sume 100 €.

P o u ě n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho poriadku môžu účastníci konania podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Plevník-Drienové, Obecný úrad v Plevníku-Drienovom č. 255, 018 26 Plevník-Drienové.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Stavebné povolenie sa podľa § 69 odst.2 stavebného zákona doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli obce na 15 dní spôsobom v mieste obvyklom a na web stránke obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Miroslav K r e m e ň
starosta obce

Potvrdenie o verejnej vyhláške:

Vyvesená dňa:

Zvesená dňa:

(podpis a odtlačok pečiatky)